



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248

«03» апреля 2018 года

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 92-05-14

По адресу/адресам: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения и.о заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.Н. Минц от 20.02.2018 г. № 1213-Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена:

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Славянский электротехнологический техникум", ИНН 2349010484, ОГРН 1022304652490.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«06» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«20» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«22» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«23» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«27» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«30» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8: 00

«03» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7: 00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): В. Осмачкин 21.02.2018г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Осмачкин Александр Анатольевич приказ №449/л от 21. Октября 2011г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Столяров Александр Иванович – заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Осмачкин Александр Анатольевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Козырь Елена Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум" зарегистрировано в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 0019711517 от 29.03.1993г. №772., **ОГРН 1022304652490.**

Юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум", имеет свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, от 29.03.1993г. серия 23 №009089805, **ИНН 2349010484, КПП 234901001** в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Краснодарскому краю –код 2370.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, № пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения при эксплуатации наружных газопроводов:	п.68, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5853; 2011, № 26, ст. 3819; 2017, № 5, ст. 791) (далее – Технический регламент);	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
2.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «д» п. 70 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
3.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность надземного газопровода: -фундаменты опор ниже уровня земли.	пп. «г» п. 70 Технического регламента, см. проект том №8 2007г.	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.

4.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов: -нет данных о ревизии трубопроводной арматуры.	пп. «д» п. 70 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
5.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «е» п. 70 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
6.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «а» п. 70 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
7.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации подземных газопроводов: -подтверждающих документов нет.	пп. «а» п. 69 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
8.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляции труб подземных газопроводов и иных повреждений подземных газопроводов: -подтверждающих документов нет.	пп. «б» п. 69 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
9.	Не обеспечивается маркировка с помощью опознавательных знаков для обнаружения трасс подземных газопроводов.	пп. «а» п. 17 Технического регламента, п. 10 Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 48, ст. 4694; 2012, № 1, ст. 145; 2016, № 22, ст. 3223) (далее – Правила охраны газораспределительных сетей).	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
10.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией хранение исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).	п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные прика-	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.

		зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30929) (далее – Правила безопасности).	Е.А.
11	Не определён приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сети газопотребления.	п. 9 Правил безопасности.	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
12	Сеть газопотребления не обеспечивает безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации: -нет технического отчёта пусконаладочной организации.	14. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.
13	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба надземных газопроводов: -учхоз, ул. Пролетарская, 250	пп. «в» п. 70 Технического регламента	Юридическое лицо ГБПОУ КК СЭТ дир. Осмачкин А.А. и зам дир. Козырь Е.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕТ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: материалы по результатам проверки находятся в наблюдательном деле

Подписи лиц проводивших проверку:  
Заместитель начальника \_\_\_\_\_



Столяров А. И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор Осмачкин Александр Анатольевич приказ №449/1л от 21. Октября 2011г 5 от 13.09.2011г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4, телефон: (861) 299-04-51, факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.nadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 92-05-14

“ 03 ” апреля 20 18 г. “ 16 ч. 00 мин. ”  
(дата и время составления предписания)

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248  
(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 февраля 20 18 г. № 1213-Р “О проведении плановой комплексной проверки соблюдения требований промышленной безопасности” в период “ 05 ” марта по “ 03 ” апреля 20 18 г. должностными лицами Северо-Кавказского управления в составе:

ФИО	Должность
Столяров Александр Иванович	заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления;

в присутствии: *Директор Осмачкин Александр Анатольевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Козырь Елена Анатольевна.*  
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена проверка в рамках государственного контроля за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации сетей газопотребления **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"**  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения при эксплуатации наружных газопроводов:	п.68, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5853; 2011, № 26, ст. 3819; 2017, № 5, ст. 791) (далее – Технический регламент);	20.07.2018

2.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «д» п. 70 Технического регламента	20.07.2018
3.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность надземного газопровода: -фундаменты опор ниже уровня земли.	пп. «г» п. 70 Технического регламента, см. проект том №8 2007г.	20.07.2018
4.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов: -нет данных о ревизии трубопроводной арматуры.	пп. «д» п. 70 Технического регламента	20.07.2018
5.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «е» п. 70 Технического регламента	20.07.2018
6.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации надземных газопроводов.	пп. «а» п. 70 Технического регламента	20.07.2018
7.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации подземных газопроводов: -подтверждающих документов нет.	пп. «а» п. 69 Технического регламента	20.07.2018
8.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляции труб подземных газопроводов и иных повреждений подземных газопроводов: -подтверждающих документов нет.	пп. «б» п. 69 Технического регламента	20.07.2018
9.	Не обеспечивается маркировка с помощью опознавательных знаков для обнаружения трасс подземных газопроводов.	пп. «а» п. 17 Технического регламента, п. 10 Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 48, ст. 4694; 2012, № 1, ст. 145; 2016, № 22, ст. 3223) (далее – Правила охраны газораспределительных сетей).	20.07.2018
10.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией хранение исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производствен-	п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Феде-	20.07.2018

	ного объекта (до ликвидации).	ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30929) (далее – Правила безопасности).	
11.	Не определён приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сети газопотребления.	п. 9 Правил безопасности.	20.07.2018
12.	Сеть газопотребления не обеспечивает безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации: -нет технического отчёта пусконаладочной организации.	14. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870	20.07.2018
13.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба надземных газопроводов: -учхоз, ул. Пролетарская, 250	пп. «в» п. 70 Технического регламента	20.07.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу:

**350000, г. Краснодар, ул. Одесская, 42, тел/факс (861)259-62-42**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от " 03 " апреля 2018 г. № 92-05-14 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Столяров А.И.  
(Ф.И.О.)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 92-05-14 на руки получен. Руководитель (законный представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Осмачкин А.А.  
(Ф.И.О.)

[Handwritten Signature]  
(подпись)

03.04.2018  
(дата)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Северо-Кавказское управление  
Межрегиональный отдел по надзору за  
системами газораспределения и  
газопотребления

ул. Ставропольская, д. 4, Краснодар, 350033  
Телефон: (861) 299-04-50, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [sevkav@gosnadzor.ru](mailto:sevkav@gosnadzor.ru)  
<http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

Директору Осмачкину А.А.  
Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Краснодарского края  
"Славянский электротехнологический  
техникум»

353560, Краснодарский край, г.  
Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248

«03» апреля 2018 г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о времени и месте составления протокола  
об административном правонарушении**

Настоящим уведомляю, что Вам либо иному лицу, действующему на основании доверенности, необходимо прибыть **"04" апреля 2018 г.** в территориальный отдел СКУ Ростехнадзора по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Скобликова, д. 9 к 10 час. 00 мин., к заместителю начальника Столярову А.И., для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту нарушения требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870, на которых используется ОРД». Представителям физических и юридических лиц необходимо иметь при себе: паспорт, доверенность на представление интересов доверенного лица, на участие в качестве защитника (представителя) доверенного лица при составлении протокола об административном правонарушении и совершения иных процессуальных действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя или защитника юридического лица при отсутствии от них ходатайства о переносе срока рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в их отсутствие.

При неявке лица, чье участие в рассмотрении дела об административном правонарушении признано обязательным, при отсутствии уважительных причин неявки, подтвержденных документально, лицо может быть подвергнуто приводу.

Заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления  
СКУ Ростехнадзора

Столяров А.И.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

03.04.2018г.  
(дата)

Отметка о дате вручения (направления по почте) уведомления (извещения): \_\_\_\_\_

Уведомление (извещение) получил, об ответственности предупрежден (ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

03.04.2018г  
(дата)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРОТОКОЛ № 102-05-14  
об административном правонарушении

« 04 » апреля 2018 г.  
дата составления протокола

г. Новороссийск, ул. Скобликова, 9.  
место составления протокола  
СКУ Ростехнадзора

Заместитель начальника межрегионального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Столяров А.И.

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что 03 апреля 2018 года, при проведении мероприятий по контролю (надзору) на объекте: Сеть газопотребления Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум" ИНН 2349010484, ОГРН 1022304652490.

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу/адресам: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"

наименование юридического лица

выявлены нарушения «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, обнаруженные (совершенные) « 03 » апреля 2018 г. в « 16 » часов « 00 » минут а именно:

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения при эксплуатации наружных газопроводов: п.68, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5853; 2011, № 26, ст. 3819; 2017, № 5, ст. 791) (далее – Технический регламент);

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно,

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов. пп. «д» п. 70 Технического регламента

с указанием статьи, пункта после каждого нарушения

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность надземного газопровода:

-фундаменты опор ниже уровня земли. пп. «г» п. 70 Технического регламента, см. проект том №8 2007г.

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов:

-нет данных о ревизии трубопроводной арматуры. пп. «д» п. 70 Технического регламента

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы при эксплуатации надземных газопроводов. пп. «е» п. 70 Технического регламента

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации надземных газопроводов. пп. «а» п. 70 Технического регламента

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации подземных газопроводов:

-подтверждающих документов нет. пп. «а» п. 69 Технического регламента

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждений изоляции труб подземных газопроводов и иных повреждений подземных газопроводов:

-подтверждающих документов нет. пп. «б» п. 69 Технического регламента

Не обеспечивается маркировка с помощью опознавательных знаков для обнаружения трасс подземных газопроводов. пп. «а» п. 17 Технического регламента,

п. 10 Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 48, ст. 4694; 2012, № 1, ст. 145; 2016, № 22, ст. 3223) (далее – Правила охраны газораспределительных сетей).

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией хранение исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30929) (далее – Правила безопасности).

Не определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сети газопотребления. п. 9 Правил безопасности.

Сеть газопотребления не обеспечивает безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации:

-нет технического отчета пусконаладочной организации. 14. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870

Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба надземных газопроводов:

-учхоз, ул. Пролетарская, 250 пп. «в» п. 70 Технического регламента

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс), то есть нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

**Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):**

(нужное подчеркнуть)

Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

Место работы, должность \_\_\_\_\_  
для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность паспорт \_\_\_\_\_  
название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Семейное положение, кол-во иждивенцев \_\_\_\_\_ Ежемесячный доход \_\_\_\_\_

Ранее к административной ответственности \_\_\_\_\_ не привлекалась \_\_\_\_\_  
не привлекался, привлекался, когда

Указанные сведения подтверждаю \_\_\_\_\_  
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дат

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать

постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

**Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:**  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон

Должность: директор

документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ №449/1л от 21. Октября 2011г.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 03 17 №862978 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому Краю код подразделения 230-025.

Адрес места жительства (регистрации): Краснодарский край, р-он Славянский, п. Забойский, ул. Школьная, дом. 22, кв. 1.

Ранее к административной ответственности не привлекалась

не привлекалась; привлекалась, когда

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя Осмачкин Александр Анатольевич

(нужно подчеркнуть)

фамилия, инициалы, место работы, должность

для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Осмачкин А.А. 04.04.2018г.

подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(нужно подчеркнуть)

1. \_\_\_\_\_

ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

название, серия, номер, кем и когда выдан

2. \_\_\_\_\_

для юр. лица – полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса \_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы, дата

**Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении**

(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

✓ Направлено в суд по месту жительства.

Осмачкин А.А. 04.04.2018г.

подпись, фамилия, инициалы, дата, а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу \_\_\_\_\_

Осмачкин А.А.

04.04.2018г.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела \_\_\_\_\_

Зам. начальника отдела Столяров А.И.

должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица,

04.04.2018г

составившего протокол, дата

Осмачкин А.А.

04.04.2018г.

фамилия, инициалы, подпись физического лица

законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказался \_\_\_\_\_

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. \_\_\_\_\_

фамилия, инициалы, подпись, дата

2. \_\_\_\_\_

фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. АКТ №92-05-14 от 03.04.2018г.

(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт-предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

Копию протокола об административном правонарушении получила \_\_\_\_\_

Осмачкин А.А.

04.04.2018г.

подпись, фамилия, инициалы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

" 04 " апреля 2018 г.  
(дата составления)

г. Новороссийск, ул. Скобликова, 9  
(место составления)

Дело №102-05-14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении

Заместитель начальника межрегионального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Столяров А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрел протокол № 102-05-14 от 04.04.2018г.  
(протокол, постановление №, дата составления)

поступивший (шее) от Зам. начальника отдела Столярова А. И.  
(Ф.И.О., должность лица составившего протокол)

по делу об административном правонарушении по ст. ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"  
(для физического лица – Ф.И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места жительства;

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248 ИНН 2349010484  
для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации, ИНН, адрес места жительства, телефон;  
директор Осмачкин Александр Анатольевич

для юридического лица – полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)

Рассмотрение дела относится к компетенции Ростехнадзора, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, а также производство по делу, не имеется, материалы оформлены правильно, лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении с материалами дела ознакомлено. Протокол и другие материалы дела направлены с соблюдением требований, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании ст. 29.4, 23.30, 23.31, 23.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Протокол об административном правонарушении от 04.04.2018г. № 108-05-14 в отношении Юридического лица Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"  
(фамилия, имя, отчество, должность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, наименование юр. лица)

по ст. ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и другие материалы дела принять к рассмотрению.

2. Назначить рассмотрение дела на « 09 » апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут  
по адресу: г. Новороссийск, ул. Скобликова, 9 тел. (8617) 64-32-52

3. Представить на рассмотрение паспорт, приказ о назначении на должность, должностную инструкцию

(указать какие документы необходимо представить лицу, в отношении которого составлен протокол, для рассмотрения дела: паспорт, доверенность, приказ о назначении на должность, должностная инструкция, свидетельство о гос. регистрации в качестве предпринимателя и пр.)

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства лично либо через уполномоченного представителя с доверенностью, заявлять ходатайства (в том числе о рассмотрении дела без Вашего участия), отводы, обжаловать постановление по делу, пользоваться юридической помощью защитника.

Зам. начальника отдела

(должность)

(подпись, штамп)

Столяров А.И.

(фамилия, инициалы)

Копию определения получил Осмачкин А.А. " 04 " апреля 2018 г.

(подпись, Ф.И.О. лица, получившего определение)

Копия определения направлена заказным письмом с уведомлением о вручении " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 102-05-14  
о назначении административного наказания

09.04.2018г.

(дата составления постановления)

Время составления:

начато в 14 ч. 00 мин.

окончено в 14 ч. 30 мин.

г. Новороссийск, проезд. Скобликова, 9

Межрегиональный отдел по надзору за системами

Газораспределения и газопотребления Северо-

Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления протокола, населенный пункт, организация)

Я, Заместитель начальника межрегионального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Столяров А.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум" ИНН 2349010484, ОГРН 1022304652490.

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарско-го края "Славянский электротехнологический техникум"

адрес места нахождения: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,

Краснодарская, 248


почтовый адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248

ОГРН 1022304652490, ИНН 2349010484; руководитель: директор Осмачкин А.А.

в присутствии директора Осмачкина А.А. приказ №449/1л от 21. Октября 2011г.

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

  
(подпись)

Осмачкину А.А.

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В период с 05.03. по 03.04.2018г. Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании распоряжения от 20.02.2018 г. № 1213-Р, проводилась плановая, выездная проверка в отношении Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Славянский электротехнологический техникум", расположенного по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 248 на предмет выполнения ежегодного плана проведения