



Утверждаю  
Директор ГБПОУ КК СЭТ  
А.А. Осмачкин  
\_\_\_\_\_ 2018 год

Отчет о выполнении плана мероприятий  
по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Ростехнадзором в части использования систем  
газораспределения и газопотребления.

№ п.п.	Выявленные нарушения	Наименование мероприятия	сроки	ответственный	примечание
1.	не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения при эксплуатации наружных газопроводов.	Заключить договор со специализированной организацией ОАО «Славянскгоргаз» на выполнение мероприятий по устранению нарушений	до 15.05.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь, юриисконсульт В.В. Кравченко	Договор заключен

2.	Не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов.	Провести обследование, выполнить тех. обслуживание запорной арматуры	До 26.04.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено
3.	не обеспечивается эксплуатирующей организацией мониторинг и устранение повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность надземного газопровода: - фундамент опоры ниже уровня земли.	Закупить материал, выполнить работы по заливке фундамента.	до 15.05.2015	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	Материал закуплен, выставлена опалубка, выполнены работы по заливке фундамента.
4.	не обеспечивается мониторинг и устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры при эксплуатации надземных газопроводов: - нет данных о ревизии трубопроводной арматуры.	При выполнении текущего ремонта ШГРП, производить техобслуживание запорной арматуры. Вносить записи в журнал.	1 раз в квартал	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	Выполнено, журнал имеется, записи внесены
5.	не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла труб при эксплуатации надземных газопроводов	выполнить окраску надземного газопровода	до 20.04.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено
6.	не обеспечивается мониторинг и устранение утечек природного	При ежемесячном тех. обслуживании газового	до 25.04.2016	Зам директора по АХР Е.А.	выполнено

	газа при эксплуатации надземных газопроводов	оборудования и газопровода, производить проверку герметичности всех резьбовых и фланцевых соединений.		Козырь	
7.	не обеспечивается мониторинг и устранение утечек природного газа при эксплуатации подземных газопроводов: - подтверждающих документов нет.	проводить обследование и устранение утечек природного газа при эксплуатации подземных газопроводов	ежемесячно	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено, имеется акт
8	не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляции труб подземных газопроводов и иных повреждений подземных газопроводов: - подтверждающих документов нет.	проводить обследование и устранение повреждений изоляции труб подземных газопроводов и иных повреждений подземных газопроводов	ежемесячно	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено, имеется акт
9	не обеспечивается маркировка с помощью опознавательных знаков для обнаружения трасс газопроводов	обеспечить маркировку с помощью опознавательных знаков для обнаружения трасс газопроводов	до 25.04.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено
10	не обеспечивается хранение исполнительной документации в течении срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).	запросить у обслуживающей организации ОАО «Славянскгоргаз» документацию по	до 15.05.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено

		обслуживанию опасного производственного объекта			
11	не определен приказом руководителя порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сети газопотребления.	Разработать, согласовать и утвердить приказом руководителя порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сети газопотребления	до 15.05.2018	юриисконсульт В.В. Кравченко	выполнено
12	Сеть газопотребления не обеспечивает безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации: - нет технического отчета пусконаладочной организации	Запросить в обслуживающей организации ОАО «Славянскгоргаз» паспорт ШГРП, с записью о вводе в эксплуатацию объекта	до 15.05.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь	выполнено
13	не обеспечивается мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба надземных газопроводов: - учхоз ул. Пролетарская, 250	Заключить договор с ОАО «Славянскгоргаз» на устранение замечаний	до 15.05.2018	Зам директора по АХР Е.А. Козырь, юриисконсульт В.В. Кравченко	Договор заключен